

III ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
ЈН бр.3/17 Поступак јавне набавке мале вредности -
набавка и уградња пумпе за грејне котлове и замена
вентила за радијаторе

У вези са Јавном набавком бр.3/17, набавка и уградња пумпе за грејне котлове и замена вентила за радијаторе, за потребе Дома ученика средњих школа Крагујевац, потенцијални понуђач је поставио следеће питање, одн. тражио појашњење конкурсне документације:

Конкурсну документацију за предметну јавну набавку припремили сте на недовољно јасан и прецизан начин, што сте дужни по ЗЈН.

Конкурсном документацијом тражите:

- најмање један радник квалификован за рад **на инсталацијама за грејање на гас**, ангажован у складу са Законом о раду

- најмање један **КВ варилац са атестом за варење челичних и бакарних цеви**, ангажован у складу са Законом о раду **(уколико је неопходно заваривање)**.

Ови услови су крајње нелогични и непотребни, јер нема нигде варења или лемљења цеви. Зато је потребно да овакво формулисане услове избаците из конкурсне документација, јер могу створити забуну и несугласице код оцењивања понуда. Уместо овако формулисаног услова пропишите да понуђач има монтера централног грејања.

Такође, тражите и следеће:

-да понуђач располаже **минималним техничким капацитетом:**

- да поседује најмање једно **наменско комби возило** са припадајућим алатом.

Овај захтев је ограничавајуће постављен, јер се специфицирани материјал може довести путничким аутом или ПИКАПОМ. Стога је потребно да овај услов избаците из конкурсне документације или га преформулишете на начин да понуђач има на располагању возило за превоз специфицираног материјала и алата не прецизирајући врсту возила (или набрајајући све врсте возила којима се може допремити специфицирани материјал). Ако би овај услов остао непромењен, онемогућили би учешће понуђачима који имају ПИКАПОВЕ за превоз материјала, путничка возила, мање камионе и слично.

Захтев да обилазак локације буде обавезан и да од тога зависи исправност понуде супротан је ЗЈН. Обилазак локације може се прописати као могућност, да то ураде понуђачи који имају за тим потребе, **а никако као обавеза свих потенцијалних понуђача.**

Погледати одлуке Републичке комисије која је у више својих решења поништила конкурсну документацију где је обилазак тражен као обавеза. Дакле, Републичка комисија је заузела јасан правни став, да обилазак локације не може бити обавезан, нити исправност понуде може да зависи од обиласка локације.

Зато овај услов преформулисати само као могућност.

ОДГОВОР:

1. Осно растојање пумпи које се демонтирају није исто као осно растојање пројектованих пумпи. Из тог разлога ће бити преправки на цевној мрежи. Та преправка захтева ангажовање КВ вариоца са атестом за црне челичне цеви.

Осим тога, приликом демонтаже постојећих радијаторских вентила може настати ситуација када из било којих разлога извођач радова не буде у могућности да одвије вентил, па ће у том случају морати да се мало скрати постојећа челична или бакарна цев, па је захтев за ангажовањем КВ вариоца са атестом за варење челичне и бакарне цеви оправдан.

2.Што се тиче минималног техничког капацитета, понуђач има на располагању возило одговарајуће за превоз припадајућег алата и специфицираног материјала - комби возило, пикап за превоз материјала, камион ... Путничко возило није одговарајуће, с обзиром да је за извршење предмета набавке, поред осталог алата, потребна и боца за аутогено заваривање, која се не може превозити путничким возилом.

Следи измена конкурсне документације у наведеном делу

3. Смисао обиласка је да понуђач оствари непосредан увид на локацији на којој се извршава предмет набавке и на тај начин се понуђачу олакша да припреми понуду и одреди цену. Понуђачи нису у обавези да изврше обилазак, већ могу да припреме понуду на основу података из конкурсне документације.

Следи измена конкурсне документације у наведеном делу.

КОМИСИЈА ЗА ЈН